



Утверждаю

Директор МБОУ ЦО № 24

Шестак О.В.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 24» (МБОУ ЦО № 24)
(наименование учреждения)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	город Тула	Школа	г.Тула, ул. 1-й проезд Металлургов, д.7	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений	июнь	июль
				Произвести ремонт и опрессовку всей запорной арматуры в тепловых узлах и на вводах систем горячего водоснабжения силами обслуживающей организации	июнь	июль

				Провести промывку и гидравлическое испытание системы центрального отопления силами обслуживающей организации	июнь	июль
				Опрессовать узлы управления силами обслуживающей организации	июнь	июль
				Выявить и произвести замену неисправных водоразборных приборов в системе горячего водоснабжения силами обслуживающей организации	июнь	июль
				Регулировка дверей, доводчиков, уплотнителей и утепление оконных и дверных проемов	июнь	июль
				Ремонт и побелка стен в бойлерной	июнь	июль
				Замена радиатора отопления в рекреации 1 этажа	июнь	июль
		Детский сад	г.Тула, ул. Металлургов, д.69в	Проведение планово - предупредительных работ ведущих к значительным тепловым потерям и проникновению осадков в подвальные помещения.	май	июнь
				Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка). Проведение мелких сварочных и ремонтных работ на изношенных участках трубопровода системы отопления.	июнь	июль

				Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.		
				Утепление здания, регулировка оконных конструкций, регулировка доводчиков на входных дверях	май	июнь
				Ревизия отопительных приборов (батарей)	май	июнь
				Проверка приборов учета	май	июнь
		Детский сад	г.Тула, ул. Приупская, д.3а	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений	июнь	июль
				Произвести ремонт и опрессовку всей запорной арматуры в тепловых узлах и на вводах систем горячего водоснабжения силами обслуживающей организации	июнь	июль
				Провести промывку и гидравлическое испытание системы центрального отопления силами обслуживающей организации	июнь	июль

--	--	--	--

Опрессовать узлы управления силами обслуживающей организации	июнь	июль
Выявить и произвести замену неисправных водоразборных приборов в системе горячего водоснабжения силами обслуживающей организации	июнь	июль